



检测报告

编号: SDHL2404006545HI_CN

日期: 2024 年 05 月 06 日

页码: 第 1 页共 3 页

广州惠璞建材有限公司

广州市天河区汇彩路 10 号 221 房

样品描述 : 同质透心 PVC 地板

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

SGS 参考编号 : XMIN2404000697CM01_CN

收样日期 : 2024 年 04 月 22 日

检测日期 : 2024 年 04 月 22 日至 2024 年 04 月 26 日

执行检测 : 按申请者要求进行检测

测试结果总结

编号	测试要求	测试结果	备注
1	穿鞋斜坡试验	见结果	/
详细的测试结果请看附页			

通标标准技术服务有限公司顺德分公司

授权代表签署

赵维勇

赵维勇

授权签字人

扫码查看在线报告



SDHL2404006545HI
报告验证请访问:
check.sgschina.com.cn

此报告结果仅对测试样品负责



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

1-2/F., Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757)22805888 www.sgschina.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757)22805888 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

结果总结:

序号	测试项目	测试方法	结果
1	穿鞋斜坡试验	DIN EN 16165:2023-02 附录 B	斜坡试验值 α_{shod} : 8° 防滑等级: R9

原样照片:



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

1-2/F., Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757)22805888 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757)22805888 sgs.china@sgs.com



检测报告

编号: SDHL2404006545HI_CN

日期: 2024年05月06日

页码: 第3页共3页

测试项目: 穿鞋斜坡试验

样品描述: 地板, 见照片

测试方法: DIN EN 16165:2023-02 人行表面防滑性的测定-评估方法 附录 B 穿鞋斜坡试验

测试条件:

试样: 1000mm×500mm, 1片, 见照片

测试面: 见照片

测试方向: 长边方向

测试结果:

测试项目	测试结果	防滑等级
穿鞋斜坡试验	斜坡试验值 α_{shod} : 8°	R9

DIN EN 16165:2023-02 NB.2 通过穿鞋斜坡试验对结果进行分类:

测试结果 α_{shod}	防滑等级
$6^\circ \leq \alpha_{shod} \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ < \alpha_{shod} \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ < \alpha_{shod} \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ < \alpha_{shod} \leq 35^\circ$	R12
$35^\circ < \alpha_{shod}$	R13

备注:

1. 此测试分包到通标标准技术服务有限公司厦门分公司进行。
2. 本报告是编号为 SDHL2404006545HI 英文检测报告的中文译本, 如有歧义, 以英文版本为准。
3. 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。

报告结束



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

1-2/F., Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)